



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Комсомольская, 2-а, г. Кондрово, 249832
тел./факс: (48434) 3-22-13, 4-67-43

Директору МКУ ДО
«Спортивная школа Дзержинского района»

Альбицкой И.В.

26.02.2014 № 7-36-2014

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об обеспечении законодательства
в области пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Прокуратурой Дзержинского района проведена проверка исполнения требований законодательства об обеспечении в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства деятельности МКУ ДО «Спортивная школа Дзержинского района», в ходе которой выявлены нарушения вышеназванного законодательства.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки МКУ ДО «Спортивная школа Дзержинского района», совместно с сотрудником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Медынского и Изнамовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области в качестве специалиста в области пожарной безопасности, выявлены следующие нарушения законодательства:

Помещение неотапливаемой пристройки не оборудовано системой пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности (ст.ст.3,4, ч.1 ст.6 гл.1, ст.91

Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4,п.14,п.9 табл. 1 НПБ 110-03; п.4.4., п.4.12,п.11 табл.1 СП 486,1311500.2020);

Запоры, замки на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 ППР в РФ);

двери лестничных клеток, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (п.14 ППР в РФ).

Согласно ст.ст. 2, 8, 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В проведении совместной проверки принимали участие и специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медыньском районах. В ходе проверки выявлены нарушения действующих санитарных правил, выразившиеся в следующем:

- в душевой комнате нет защитного плафона на осветительном приборе.
- осветительные приборы в душевых комнатах должны иметь пылевлагонепроницаемую конструкцию (п.2.8.6 СП 2.4.3648-20).
- в игровом зале на втором этаже поверхность пола имеет дефекты (неровности, выступающие над общей поверхностью пола доски (П.2.5.2 сп 2.4.3648-20)
- на стенах баскетбольного зала, штукатурка имеет следы дефектов (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20)
- душевая комната зала борьбы имеет следы дефектов штукатурки и поражения грибом (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20)

Выявленные нарушения стали возможными вследствие несоблюдения работниками МКУ ДО «Спортивная школа Дзержинского района», требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, противопожарного законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению их впредь.

2. О дате и времени рассмотрения представления предварительно уведомить прокуратуру района для принятия участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В случае применения мер дисциплинарного воздействия направить копию документа о наказании виновных лиц вместе с ответом на представление.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в письменной форме не позднее месяца с момента его получения.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса

 П.Д. Минченков